

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

с. Ручьи

29.03.2024 г.

Муниципальное образование Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, в лице председателя Ручьёвского сельского совета – главы администрации Ручьёвского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым Ушакова Александра Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, утвержденного решением 3 сессии Ручьёвского сельского совета 1 созыва от 14.11.2014 г. № 1, именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «**Крымская Водная Компания**», в лице в лице генерального директора Пуришевой Ольги Николаевны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны

составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении объектов холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем муниципального образования Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым от 21.09.2021 г. № б/н (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок за 2023 год.

2. Проверяемый период 2023 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в модернизацию и реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное** выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением: (описание мероприятия) (далее – Мероприятие).

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, **соответствует**: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент **не имеет** претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия, достижению

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
Объекта соглашения
за 2023 год.**

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Показатели надежности			
1.1	для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,18	1,18
2.	Показатели качества			
2.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	80	80
2.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,60	26,33
3.2	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	кВтч/ м3	1,4150	1,4666
3.2.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ м3	-	-
3.2.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ м3	1,4150	1,4666

**Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования
деятельности Концессионера по Концессионному соглашению
за 2023 год.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1.	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)	тыс.руб. без НДС	3 950,28	3 924,72
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	-	-
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб. без НДС	178,00	204,43
3.1.	То же самое	%	3,56	3,95
4.	Сумма валовой выручки	тыс.руб. без НДС	5 426,28	3 929,09
5.	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году	%	-	-
6.	Объем отпуска воды	тыс. м3	89,600	86,582
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности):				
7.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс.руб.	X	
8.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс.руб.	X	
9.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс.руб.	X	
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	X	
11.	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	X	
12.	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	X	
13.	Среднесписочная численность работников	человек	8	8
14.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	рублей	27 937,45	27 818,77

**Мониторинг финансирования мероприятий
по модернизации и реконструкции Объекта соглашения
за 2023 год.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоснабжение				
1	Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с заданием на модернизацию и реконструкцию Объекта соглашения по следующим мероприятиям:	тыс. руб. без НДС	178,00	204,43
1.1	Установка колонны Ф 108, провод ВПП 25.0-120 метров на скв. №3618 за границами населенного пункта (200 метров на юго- восток от с. Ручьи)	тыс. руб. без НДС	64,00	84,15
1.2	Монтаж колодца, установка колонны Ф 108, провод ВПП 25.0-135 метров на скв. №3607 с. Ручьи, 0,8 км. западнее села за границами населенного пункта	тыс. руб. без НДС	114,00	120,28
Итого:		тыс. руб. без НДС	178,00	204,43